

ENERGIKAIVOSUUNNITELMAN LIITE

kohte	suositeltu minimietäisyys	suunnitelmassa
energiakaivo	15 m*	
lämpöputket ja kaukolämpöjohdot	3 m**	
kallioporakaivo	40 m	
rengaskaivo	20 m	
rakennus	3 m	
kiinteistön raja	7,5 m*	
kiinteistökohtaisen jätevedenpuhdistamon purkupaikka	kaikki jätevedet 30 m pesuvedet 20 m	
viemärit ja vesijohdot	3 m (omat)-5 m (muiden)	
tunnelit ja luolat	25 m, etäisyys selvitetään tapauskohtaisesti	

*porareiän ollessa pystysuora

**etäisyys riippuu maaperän laadusta, kaivuusyvyyydestä ja kaivantoon sijoitettavista putkista

Kaivon syvyys

Poraussuunta

Käytettävä lämmönsiirtoaine

Lämmönsiirtoaineen määrä

Ympäristön kaikki talousvesikaivot 100 m säteellä merkitään asemapiirrokseen

Sijaitseeko kiinteistö pohjavesialueella

Etäisyys vedenottamoon

Sijaitseeko kiinteistö kaivospiirin suoja-alueella

Onko kiinteistöllä tai sen läheisyydessä pilaantuneita maa-alueita

Nimi, puh., e-mail:

Osoite:

Kiinteistötunnus: