

## **SAMMONTALON 2. VAIHEEN EHDOTUSTEN ARVIOINTIA**

### **NEUVOLA**

Oppilasmäärä vaikuttaa oleellisesti tilatarpeeseen. Jos oppilasmäärä pysyy alle tuhannessa, selvittää viidellä vastaanottohuoneella, mutta jos määrä kasvaa, tarvitaan yksi huone lisää. Ikkunalliset huoneet ja hyvin sisustettavat (ei pitkänomaiset ja kapeat) ovat toivelistalla. Opiskeluhuollon ja neuvolan pieni erottelu olisi hyvä. Emme pysty tarkemmin kommentoimaan piirustuksia.

### **EKSOTE**

#### **17. Sammontalot**

Kehityskohteita:

- Vaunuparkki tuulikaapissa, vaunuja saattaa olla samaan aikaan viidet, joista yhdet kaksosten. Tilatarpeet tarkistettava. Asiakkaat haluavat, että vaunut ovat neuvolan odotustilassa, koska vaunut ovat kallis hankinta. Jos vaunuparkki on neuvolatilan ulkopuolella kulkeutuvat vaunut ja rattaat vastaanottohuoneisiin.
- Tarvitaan avattavat ikkunat.
- Huoneiden koko 17m<sup>2</sup>, koska huoneisiin pitää saada mahtumaan äitiysneuvolan ja lastenneuvolan välineet ja kalusteista vapaata lattiatileaa pitää jäädä vapaaksi erilaisia testejä varten.
- uutena tarpeena on tullut yhteyskeskuksen tilatarve 5m<sup>2</sup>.

#### **23. Valkoinen piha**

Kehityskohteita:

- Pitkänomaiset huoneet soveltuvat huonosti neuvolan käyttöön.
- Huonekoko 17m<sup>2</sup>, koska huoneisiin pitää saada mahtumaan äitiysneuvolan ja lastenneuvolan välineet ja kalusteista vapaata lattiatileaa tulee jäädä vapaaksi erilaisia testejä varten.
- Vaunuparkin järjestelyt tulisi esittää. Vaunuja saattaa olla samaan aikaan viidet, joista yhdet kaksosten. Asiakkaat haluavat, että vaunut ovat neuvolan odotustilassa. Jos vaunuparkki on neuvolatilan ulkopuolella kulkeutuvat vaunut ja rattaat vastaanottohuoneisiin.
- Uutena tarpeena on tullut yhteyskeskuksen tilatarve 5m<sup>2</sup>

#### **35. Katras**

Kehityskohteita:

- Pitkänomaiset huoneet soveltuvat huonosti neuvolan käyttöön.
- Vaunuparkin järjestelyt tulisi esittää. Vaunuja saattaa olla samaan aikaan viidet, joista yhdet kaksosten. Asiakkaat haluavat, että vaunut ovat neuvolan odotustilassa. Jos vaunuparkki on neuvolatilan ulkopuolella kulkeutuvat vaunut ja rattaat vastaanottohuoneisiin.
- Uutena tarpeena on tullut yhteyskeskuksen tilatarve 5m<sup>2</sup>
- Huonekoko 17m<sup>2</sup>, koska huoneisiin pitää saada mahtumaan äitiysneuvolan ja lastenneuvolan välineet ja kalusteista vapaata lattiatileaa tulee jäädä vapaaksi erilaisia testejä varten.
- Yhteinen odotustila oppilashuollon kanssa ei ole mahdollinen.
- Yksi huone eksotelta oletettavasti puuttuu.

#### 40. Orbit

- Vaunuparkin järjestelyt tulisi esittää. Vaunuja saattaa olla samaan aikaan viidet, joista yhdet kaksosten. Asiakkaat haluavat, että vaunut ovat neuvolan odotustilassa. Jos vaunuparkki on neuvolatilan ulkopuolella kulkeutuvat vaunut ja rattaat vastaanottohuoneisiin.
- Uutena tarpeena on tullut yhteyskeskuksen tilatarve 5m<sup>2</sup>
- Pitkänomaiset huoneet eivät sovellu neuvolan käyttöön.
- Huonekoko 17m<sup>2</sup>, koska huoneisiin pitää saada mahtumaan äitiysneuvolan ja lastenneuvolan välineet .
- Parkkipaikka ei voi olla kovin kaukana neuvolasta. Vaunuparkki lähellä sisään tuloa, ettei kura kantaudu kovin kauas, koska neuvolassa liikutaan sukkasillaan ja lapset leikkivät ja konttaavat lattialla.
- **Orbit** kuitenkin miellytti opiskeluhuoltoa erityisesti.

#### KIRJASTO

Eri vaihtoehtojen mahdollisuudet kirjastotilan eristämiseksi seinien avulla omaksi tilakseen omatoimikäytön ja tilan rauhoittamisen takia jäi epäselväksi. Kirjasto kokonaan avoimena pääaulaan tai ruokailutilaan ei ole mahdollinen. Omatoimikävijöiden käytössä oleva tila on rajattava.

Lisäksi mietimme huoltoa ja kirjaston kolme kertaa viikossa liikkuvia isoja aineistokuljetuksia. Niiden pitäisi päästä mahdollisimman lähelle kirjaston ovea. Painavien kirjalaatikoiden kuljettaminen kaukaa rakennuksen toiselta puolelta on hankalaa.

#### 17. Sammontalot

Myönteiseksi koettu:

- Neuvolan ja kirjaston yhteinen sisäänkäynti
- Selkeä suorakaiteen muotoinen tila
- Omat WC-tilat
- Työtila

Arveluttavaksi koettu:

- Yhteys kirjastoon lukuparven kautta ongelmallinen: ei haluta rappuja, eikä tiloja ja toimintoja kahteen kerrokseen.
- Lukutilat 47,8 m<sup>2</sup> yläkerrassa haluttaisiin samaan tasoon muun kirjastotilan kanssa.
- raput keskellä tilaa koettu huonona ratkaisuna.
- Kirjastotilan tulee olla erillään ruokalasta.
- Kirjaston isot aineistokuljetuksen (3 krt/viikossa) reitit tulee suunnitella

#### 40. Orbit

Myönteiseksi koettu:

- työtilat
- ”Kirjasto on lähellä talon kaikkia käyttäjiä. Lastenosastolle ja satutilaan on sujuva sisäyhteys pienten lasten kotialueilta.”
- ”Kirjastolla ja nuorisotilalla on omat sisäänkäynnit...”

Arveluttavaksi koettu:

- kirjastotila pitää voida eristää muista tiloista
- Kaareva muoto, hankala sijoitella hyllyjä ja kalustaa
- Kirjaston isot aineistokuljetuksen (3 krt/viikossa) reitit tulee suunnitella

### 23. Valkoinen piha

Myönteiseksi koettu:

- paras kirjaston kannalta?
- oma sisäänkäynti
- selkeä pohjaratkaisu
- vessat
- työtila
- eristettävissä oleva tila? -> omatoimikäyttö
- nuorisotoimi vieressä
  - o kerhotila
  - o luokkatila

Arveluttavaksi koettu:

- Käsikirjastotila 2. kerroksessa erillisenä on tarpeet
- Kirjaston isot aineistokuljetuksen (3 krt/viikossa) reitit tulee suunnitella

### 35. Katras

Myönteiseksi koettu:

- oma sisäänkäynti
- kerhohuone vieressä
- nuorisotilat lähellä – yhteys tilojen välillä?
- oma satutila

Arveluttavaksi koettu:

- omatoimikirjastossa täytyy olla seinät, koska siellä asioidaan silloin, kun muu koulu ei toimi

Epäselväksi jäi:

- onko kirjaston työtila 8 m2 taito- ja taidesuunnittelutilan vieressä vasemmalla?
- ”Huoltoliikenne on ohjattu Ruskonlahdenkadun kautta. Huoltopiha on tilava ja täysin eriytetty muusta liikenteestä. Sen äärellä sijaitsevat eniten huoltoa tarvitsevat tilat.
- kirjaston isot aineistokuljetukset 3 krt/vk – mitä kautta järjestetään?
- vessat?

Katras-ehdotuksessa emme saaneet käsitystä kirjastoa palvelevien vessojen sijainnista. Niitä ei ole erikseen merkitty kirjaston tai pääaulan läheisyyteen.