

MAALÄMPÖJÄRJESTELMÄN
TARKASTUSASIAKIRJA

Rakennushankkeeseen ryhtyvä [RHR]	Maalämpöjärjestelmän pääsuunnittelija / laitetoimittaja [PS / LT]
Maalämpöporauksen erityisalan työnjohtaja [EA-TJ]	KVV-työnjohtaja [KVV]
Rakennuspaikka	Osoite
Rakennus tai rakennuksen osa	Lupatunnus

TARKASTUSTEHTÄVÄ	PÄIVÄMÄÄRÄ	ALLEKIRJOITUS (vastuuhenkilö)	LISÄTIEDOT
Maalämpökaivon porauksesta vastaava työnjohtaja on hyväksytetty rakennusvalvonnassa [LT, EA-TJ]			
KVV-työnjohtaja on hyväksytetty rakennusvalvonnassa [LT, KVV-TJ]			
Lupa on lainvoimainen ja luvan ehtoihin tutustuttu [LT, RHR]			
Aloituskokous on pidetty tai aloitusilmoitus on tehty sekä lupa työn aloittamiselle <u>saatu</u> [LT, RHR]			
Porauksen kiviaines on poistettu asianmukaisesti [EA-TJ, LT]			
Maalämpökaivon sijainti on merkitty maastossa (sokkelikilpi) [EA-TJ, LT]			
Maalämpökaivon sijaintikatselmus on tilattu (p. 040 5117 827) [LT, RHR]			
Allekirjoitettu porausraportti on toimitettu rakennusvalvontaan (sis. maininta maalämpöpiirin painekokeen suorittamisesta) [EA-TJ, LT]			
Koko maalämpöpiirin painekoe on suoritettu ja painekoe-pöytäkirja toimitettu rakennusvalvontaan [KVV, LT]			
Lämmitys- ja käyttövesiverkostojen kannatukset ja eristeet on asennettu, virtaamat mitattu, verkosto ilmattu ja painekoe suoritettu (pöytäkirja) [KVV, LT]			
Maanalaisten öljysäiliöiden käytöstä poistosta on ilmoitettu <u>etukäteen</u> ympäristönsuojelu- ja pelastusviranomaiselle (säiliön puhdistustodistus) [LT, RHR]			
Sähkölaitteiston käyttöönottotarkastuspöytäkirja on tehty ja pöytäkirja saatu [LT, SU]			

