



26.5.2026

OTKES tiedote: ONNETTOMUUSUHKAILMOITUS

Parvekekaiteiden sementtikuiset levyt putoamissuojana eivät riitä suojaamaan putoamiselta sekä lasisissa kaidelasien kiinnityksissä saattaa olla myös turvallisuusriski

Onnettomuustutkintakeskus on julkaissut tiedotteen:

ONNETTOMUUSUHKAILMOITUS: Parvekekaiteiden sementtikuituiset levyt putoamissuojana eivät riitä suojaamaan putoamiselta [\[Linkki 1\]](#)

Onnettomuusuhkailmoituksen osalta:

1. Tutustukaa OTKES tiedotteeseen linkkeineen (Liite 1)
2. Välittäkää tieto onnettomuusuhkailmoituksesta ja sen sisällöstä organisaationne sisällä
3. Välittäkää tieto onnettomuusuhkailmoituksesta ja sen sisällöstä rakennusten omistajalle ja kunnossapidosta vastaaville [kiinteistöjen omistajat, isännöitsijät]
4. Jos havaitsette hallinnoimissanne rakennuksissa onnettomuusuhkailmoitusta koskevia rakenteita, niin
 - Tarkastakaa, että koskeeko onnettomuusuhkailmoitus hallinnoimianne rakennuksia
 - Jos koskee rakennusta, niin
 - varmistakaa, että onko kyseisten rakenteiden turvallisuus varmistettu?
 - Julkisivuyhdistyksen ohjeet tiedotteen linkissä [\[Linkki 2\]](#)
 - Julkisivuyhdistyksen laatima tarkastuslista (Liite 2)
 - Jos rakenteiden turvallisuutta ei ole varmistettu, niin
 - asettakaa kyseiset tilat (esim. parveke) käyttökieltoon asian varmistamisen ajaksi
 - teettäkää tarvittaessa rakenteiden tarkastusmenettely ulkopuolisen asiantuntijan toimesta
 - ottakaa tarvittaessa yhteys rakennusvalvontaan
5. Jos havaitsette rakenteiden suunnittelun, rakennustöiden tai valvontatöiden yhteydessä rakennuksissa onnettomuusuhkailmoitusta koskevia rakenteita, niin ilmoittakaa asiasta rakennuksen omistajalle [suunnittelijat, rakennuttajat, rakennusliikkeet, työnjohtajat, valvojat]

Elinvoima ja kaupunkikehitys | Rakennusvalvonta

PL 38, 53101 Lappeenranta | Villimiehenkatu 1 (kaupungintalo, 2. krs) | puh. (05) 6161

kirjaamo@lappeenranta.fi | www.lappeenranta.fi

Lappeenrannan kaupungin rakennusvalvonnan osalta lisätietoja sekä neuvontaa antavat:

- Rakennustarkastaja Sampo Sälevara
- Rakennustarkastusinsinööri Jarno Junnonen
- Tarkastusinsinöörit Lasse Kokko ja Virpi Jukkara

RAKENNUSVALVONTA

Jarno Junnonen
rakennustarkastusinsinööri

LIITTEET

- Liite 1 ONNETTOMUUSUHKAILMOITUS: Parvekekaiteiden sementtikuituiset levyt putoamissuojana eivät riitä suojaamaan putoamiselta (2 s)
- Liite 2 Julkisivuyhdistys: Tarkastuslista kuitusementtilevyllä verhottuihin parvekekaiteisiin (4 s)